

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. 002 02938

Серия ВУ № 0001800

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации бытовой и промышленной продукции Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации»;  
место нахождения: Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 3, к. 406; тел.: (+375 17) 269-68-39;  
адрес электронной почты (e-mail): [belgiss@nail.belpak.by](mailto:belgiss@nail.belpak.by); аттестат аккредитации: ВУ/112 002.03 от 03.06.1993

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «ЦМО» (ИООО «ЦМО»);  
сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 800008148;  
место нахождения: Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, аг. Колодничи, ул. Минская, 67А, тел.: (+375 17) 508-12-62, адрес электронной почты (e-mail): [info@cmo.ru](mailto:info@cmo.ru)

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «ЦМО» (ИООО «ЦМО»);  
место нахождения: Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, аг. Колодничи, ул. Минская, 67А

### ПРОДУКЦИЯ

Шкафы укомплектованные серии ШТВ с условным обозначением согласно приложению 1 (бланк ВУ № 0003456)  
ТУ ВУ 800008148.013-2016 «Шкафы укомплектованные», серийный выпуск

### КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8537 10 990 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;  
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколы испытаний №№ 29406 ЭБ, 29407 ЭБ от 15.02.2019; 29441 ЭМС, 29442 ЭМС от 20.02.2019,  
27229 ЭБ от 24.07.2017, 27228 ЭМС от 20.07.2017, Испытательный центр БелГИСС,  
аттестат аккредитации ВУ/112 02.1.0.0085;  
отчет об анализе состояния производства от 24.01.2019;  
схема сертификации – 1с

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примененные стандарты: ГОСТ ИЕС 61439-1-2013 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования»; ГОСТ ИЕС 61439-2-2015 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 2. Устройства распределения и управления электроэнергией»;  
ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

Средний срок службы шкафов – не менее 5 лет.

Хранение изделия в упаковке изготовителя в помещении с естественной вентиляцией воздуха при температуре окружающего воздуха от минус 50 градусов Цельсия до плюс 45 градусов Цельсия.

Выдан взамен сертификата соответствия № ТС ВУ/112 02.01. 002 02513.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.03.2019 ПО 05.03.2024 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное  
лицо органа по сертификации)

Погодин Александр Маратович

Эксперт (эксперт-аудитор)

(эксперты (эксперты-аудиторы))

Ковалева Инесса Владимировна