

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. 002 02938

Условное обозначение шкафов укомплектованных серии ШТВ:

ШТВ-XX-А.В.С-XXXX-Гс,

где: XX – цифра или буква(-ы), означающая(-ие) модификацию шкафа (1 – шкаф укомплектованный напольный с одним отсеком; 2 – шкаф укомплектованный напольный с двумя отсеками; Н – шкаф укомплектованный навесной; НЭ – шкаф укомплектованный навесной эконом; НП – шкаф укомплектованный навесной полиэстеровый;

А – цифра(-ы), означающая(-ие) высоту (за обозначение исполнения по высоте принимается количество устанавливаемых IU панелей по ГОСТ 28601.1 (вертикальное приращение, равное 44,45 мм));

В – цифра(-ы), означающая(-ие) ширину шкафа (3 – 300 мм; 4 – 400 мм; 5 – 500 мм; 6 – 600 мм; 7 – 700 мм; 10 – 1000 мм;

С – цифра, означающая глубину шкафа (21 – 210 мм; 25 – 250 мм; 3 – 300 мм; 5 – 500 мм; 6 – 600 мм; 9 – 900 мм;

XXXX – комбинация цифр и букв, означающая тип дверей и обшивки (1 – дверь со стеклом; 3 – дверь сплошная; 4 – дверь с перфорацией; 8 – дверь двухстворчатая; А – обшивка сплошная; В – обшивка с перфорацией; К – дверь со встроенным кондиционером);

с – цифра или буква, означающая исполнение шкафа (1 – полный комплект (нагрев, вентиляция, фильтр); 2 – комплект без вентилятора и фильтра; 3 – комплект без нагревателя; К – комплект с кондиционером)



Руководитель (уполномоченное
лицо органа по сертификации)

Погодин Александр Маратович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Ковалева Инесса Владимировна